



## Номер заключения экспертизы / Номер раздела Реестра

50-2-1-2-092085-2022

Дата присвоения номера: 24.12.2022 11:17:32

Дата утверждения заключения экспертизы 24.12.2022



[Скачать заключение экспертизы](#)

---

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ЭКСПЕРТИЗ"

"УТВЕРЖДАЮ"  
Исполнительный директор ООО «Бюро экспертиз»  
Плетцер Алина Станиславовна

### Положительное заключение негосударственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения

#### Наименование объекта экспертизы:

Завершение строительства объекта незавершенного строительства «Общественно – жилой комплекс «Олимп» по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Калинина, д. 11

#### Вид работ:

Строительство

#### Объект экспертизы:

проектная документация

#### Предмет экспертизы:

оценка соответствия проектной документации установленным требованиям

---

## I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

### 1.1. Сведения об организации по проведению оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

**Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ЭКСПЕРТИЗ"

**ОГРН:** 1147847399150

**ИНН:** 7813602212

**КПП:** 781301001

**Место нахождения и адрес:** Санкт-Петербург, ПЛ. ТРОИЦКАЯ П.С., Д. 1/ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 28Н

### 1.2. Сведения о заявителе

**Наименование:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАЛИТ"

**ОГРН:** 1037843106916

**ИНН:** 7825130839

**КПП:** 784201001

**Место нахождения и адрес:** Санкт-Петербург, УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 40/ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10-Н

### 1.3. Основания для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

1. Заявление на проведение экспертного сопровождения (вх. от 30.03.2022 № 34-БЭС-22), от Закрытого акционерного общества «Мегалит».

2. Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровождения от 29.03.2022 № 34-БС-22, между Закрытым акционерным обществом «Мегалит» и Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро экспертиз».

### 1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы

1. Заключение экспертной экологической комиссии государственно-экологической экспертизы материалов проекта общественно-жилого комплекса «Олимп» на пересечении улиц Циолковского и Калинина в г. Королев Московской области» от 27.06.2002 № ЭЭ-552/02, (утверждено приказом от 27.06.2002 № 1375-Э).

### 1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

1. Задание на проектирование: «Общественно – жилой комплекс «Олимп» в г. Королев Московской области, ул. Калинина д. 11 от 01.06.2018 № б/н, утвержденное Заказчиком

2. Задание на внесение изменений в проектную документацию от 15.12.2022 № 1, утвержденное Заказчиком.

3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 23.12.2022 № 3891, выданная для ООО "АСВАРТ Групп" Ассоциацией проектировщиков "Архитектурные Решения", г. Санкт-Петербург.

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Земельный участок с кадастровым номером 50:45:0020405:651) дата и номер государственной регистрации от 24.02.2022 № 50:45:0020405:651-50/215/2022-13, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (объект незавершенного строительства) дата и номер государственной регистрации от 20.12.2021 № 50:45:0000000:4128-50/156/2021-37, Межмуниципальный отдел по Егорьевскому и Шатурскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

6. Справка о внесенных изменениях в проектную документацию от 16.12.2022 № б/н, подписанная Главным инженером проекта ООО "АСВАРТ ГРУПП"

7. Проектная документация (3 документ(ов) - 6 файл(ов))

### 1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Строительство общественно-жилого комплекса "Олимп" в г. Королеве, выданное ГУ "Мособлгосэкспертиза" от 13.11.2002 № Э-3-539-2002

2. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Письмо (Заключение) ГУ "Мособлгосэкспертиза" от 30.01.2003 № Э/3-161

3. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Завершение строительства объекта незавершенного строительства "Общественно-жилой комплекс "Олимп" по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Калинина, д. 11, выданное ООО "Бюро экспертиз" от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18

**1.7. Сведения о ранее выданных заключениях по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения**

1. Заключение от 31.03.2022 № 0002-2022 (положительное)

**II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения оценки соответствия проектной документации в рамках экспертного сопровождения**

**2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация**

**2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение**

**Наименование объекта капитального строительства:** Завершение строительства объекта незавершенного строительства «Общественно – жилой комплекс «Олимп»

**Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:**

Россия, Московская область, г. Королев, ул. Калинина, д. 11..

**2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства**

**Функциональное назначение:**

общественно-жилой комплекс

**2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства**

Наименование технико-экономического показателя	Единица измерения	Значение
Площадь земельного участка в границе землеотвода	м2	11 800,0
Площадь земельного участка в границах благоустройства	м2	13 740,0
Площадь застройки, в том числе:	м2	9 701,0
- надземная часть	м2	6 847,0
- подземная автостоянка (выступающая из-под пятна застройки надземной части)	м2	2 804,0
- проектируемая ТП	м2	50,0
Общая площадь здания	м2	68 492,0
Площадь помещений общественной части	м2	19 112,76
Площадь помещений автостоянки	м2	6 357,7
Площадь помещений офисов	м2	2 004,56
Строительный объем здания, в том числе:	м3	239 928,6
- подземной части	м3	52 353,6
Общая площадь квартир (с летними помещениями)	м2	23 805,93
Общая площадь квартир	м2	22 573,27
Количество квартир, в том числе:	квартира	365
1-комнатных	квартира	256
2х-комнатных	квартира	28
3х-комнатных	квартира	79
4х-комнатных	квартира	2
Количество этажей/ Этажность	этаж	-
- жилая часть	этаж	19-21/17-19
- общественная часть	этаж	4,5/3,4
Количество машино-мест в подземной автостоянке	м/м	195

**2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация**

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта.

### **2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства**

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### **2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства**

Климатический район, подрайон: ПВ, П

Геологические условия: П

Ветровой район: П

Снеговой район: III

Сейсмическая активность (баллов): 5

Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории - не представлены.

### **2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших изменения в проектную документацию**

**Генеральный проектировщик:**

**Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСВАРТ ГРУП"

**ОГРН:** 1177847118646

**ИНН:** 7813275519

**КПП:** 781101001

**Место нахождения и адрес:** Санкт-Петербург, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д. 76/К. 7 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2403А

### **2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной документации**

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.

### **2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации**

1. Задание на проектирование: «Общественно – жилой комплекс «Олимп» в г. Королев Московской области, ул. Калинина д. 11 от 01.06.2018 № б/н, утвержденное Заказчиком

2. Задание на внесение изменений в проектную документацию от 15.12.2022 № 1, утвержденное Заказчиком.

### **2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства**

1. Градостроительный план земельного участка от 13.06.2018 № U50339000-MSK003874, утвержденный Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.

### **2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения**

1. Технические условия о подключении объекта к сетям инженерного обеспечения остаются без изменений и указаны в положительном заключении негосударственной экспертизы от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18, выданном ООО «Бюро экспертиз».

### **2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом**

50:45:0020405:651

### **2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в проектную документацию**

**Застройщик:**

**Наименование:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАЛИТ"

**ОГРН:** 1037843106916

**ИНН:** 7825130839

**КПП:** 784201001

**Место нахождения и адрес:** Санкт-Петербург, УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 40/ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10-Н

### III. Описание рассмотренной документации (материалов)

#### 3.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/п	Имя файла	Формат (тип) файла	Контрольная сумма	Примечание
<b>Пояснительная записка</b>				
1	Раздел ПД№1 - 14202-П-ПЗ.pdf	pdf	e9d23727	Том 1. Пояснительная записка. 14202-П-ПЗ. ИЗМ1
	Раздел ПД№1 - 14202-П-ПЗ.pdf.sig	sig	b297a54a	
	Раздел ПД№1-14202-П-ПЗ-УЛ.pdf	pdf	023508e6	
	Раздел ПД№1-14202-П-ПЗ-УЛ.pdf.sig	sig	6b9e5717	
<b>Архитектурные решения</b>				
1	Раздел ПД№3 -14202-П-АП1.pdf	pdf	78826b89	Том 3.1. Часть 1. Архитектурные решения. 14202-П -АП1. ИЗМ1
	Раздел ПД№3 -14202-П-АП1.pdf.sig	sig	e07844cc	
	Раздел ПД№3-14202-П-АП1-УЛ.pdf	pdf	927aa921	
	Раздел ПД№3-14202-П-АП1-УЛ.pdf.sig	sig	6a5e542e	
<b>Проект организации строительства</b>				
1	Раздел ПД №6-14202-П-ПОС.pdf	pdf	3a07dd3f	Том 6. Проект организации строительства. 14202-П – ПОС. ИЗМ1
	Раздел ПД №6-14202-П-ПОС.pdf.sig	sig	40c8d544	
	Раздел ПД№6-14202-П-ПОС-УЛ.pdf	pdf	ed35b19a	
	Раздел ПД№6-14202-П-ПОС-УЛ.pdf.sig	sig	5e169131	

#### 3.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и (или) описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей экспертизы (в ходе проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения)

##### 3.2.1. В части планировочной организации земельных участков

Раздел "Схема планировочной организации земельного участка"

В раздел "Схема планировочной организации земельного участка" изменения не вносились. Принятые проектные решения совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

##### 3.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений

Раздел "Архитектурные решения"

В рамках экспертного сопровождения в соответствии со Справкой от 16.12.2022 о внесении изменений и на основании Задания от 15.12.2022 № 1 на внесение изменений в проектную документацию, получившей положительное заключение ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18 предусмотрено внесение изменений в раздел "Архитектурные решения":

- Перегородки в квартирах, не влияющие на звукоизоляцию жилых помещений, выполняются на высоту одного применяемого блока пазогребневых гипсовых плит.

- Добавлено решение, что цементно-песчаная стяжка полов в квартирах выполняется собственниками после ввода объекта в эксплуатацию.

- В текстовой части раздела «Пояснительная записка» уточнены проектные решения в части этажности/количества этажей ОЖК «Олимп».

Все остальные решения сохраняются без изменений и соответствуют описательной части положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

Архитектурно-строительная акустика

Внесенные изменения не затрагивают принципиальных решений в части архитектурно-строительной акустики и полностью соответствует ранее принятым проектным решениям и положительному заключению экспертизы. Дополнительных шумо- и виброзащитных мероприятий не требуется.

Раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"

В раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" изменения не вносились. Принятые проектные решения совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

Раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"

Проектные решения по разделу "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" остались без изменений, и соответствуют положительному заключению ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

### **3.2.3. В части конструктивных решений**

Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

В раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения" изменения не вносились. Принятые проектные решения совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

### **3.2.4. В части систем электроснабжения**

Подраздел "Система электроснабжения"

В подраздел "Система электроснабжения" изменения не вносились. Принятые проектные решения совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в подразделе решениям изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

### **3.2.5. В части теплогазоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и кондиционирования**

Подраздел "Система водоснабжения"

В подраздел "Система водоснабжения" изменения не вносились. Принятые проектные решения совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в подразделе решениям изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

Подраздел "Система водоотведения"

В подраздел "Система водоотведения" изменения не вносились. Принятые проектные решения совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в подразделе решениям изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"

В подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" изменения не вносились. Принятые проектные решения совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в подразделе решениям изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

Раздел "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"

В раздел "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" изменения не вносились. Принятые проектные решения совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

### **3.2.6. В части систем связи и сигнализации**

Подраздел "Сети связи"

В подраздел "Сети связи" изменения не вносились. Принятые проектные решения совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

### **3.2.7. В части организации строительства**

В рамках экспертного сопровождения в соответствии со Справкой от 16.12.2022 о внесении изменений и на основании Задания от 15.12.2022 № 1 на внесение изменений в проектную документацию, получившей

положительное заключение ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18 предусмотрено внесение следующих изменений в раздел "Проект организации строительства":

- В текстовой части раздела уточнены проектные решения в части этажности/ количества этажей ОЖК «Олимп».

Все остальные решения сохраняются без изменений и соответствуют описательной части положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

### **3.2.8. В части мероприятий по охране окружающей среды**

Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"

Внесенные изменения в части охраны окружающей среды соответствуют требованиям технических регламентов, в том числе экологическим требованиям, и совместимы с проектной документацией, получившей ранее положительное заключение по проектной документации ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

### **3.2.9. В части санитарно-эпидемиологической безопасности**

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности

Проектная документация рассмотрена в части внесенных изменений, в соответствии с Задаaniem на внесение изменений в проектную документацию от 15.12.2022 и справкой о внесенных изменениях.

Внесенные в проектную документацию изменения не повлияли на принципиальные решения, обеспечивающие требования санитарных норм и правил. Описательная часть и выводы по принятым в разделах проектным решениям изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

Защита от шума

Проектная документация рассмотрена в части внесенных изменений, в соответствии с Задаанием № 1 на внесение изменений в проектную документацию от 15.12.2022 и справкой о внесенных изменениях.

Внесенные в проектную документацию изменения не затрагивают решения в части мероприятий по защите от шума.

Ранее принятые проектные решения в части мероприятий по защите от шума сохраняются без изменений и соответствуют ранее выданному положительному заключению ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

### **3.2.10. В части пожарной безопасности**

Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

В раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" изменения не вносились. Принятые проектные решения совместимы с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения. Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в положительном заключении ООО «Бюро экспертиз» от 15.06.2018 № 78-2-1-2-0020-18.

## **IV. Выводы по результатам рассмотрения**

### **Выводы в отношении технической части проектной документации**

#### **4.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации**

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:

- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

#### **4.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились**

Проектная документация с внесенными изменениями, соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию на проектирование, результатам инженерных изысканий, изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации, совместимы с частью проектной документации, в которую указанные изменения не вносились.

Сведения о дате, по состоянию на которую действовали требования, примененные в соответствии с частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части экспертизы проектной документации) -

13.06.2018.

## V. Общие выводы

Проектная документация объекта капитального строительства: Завершение строительства объекта незавершенного строительства «Общественно – жилой комплекс «Олимп» по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Калинина, д. 11, соответствует требованиям технических регламентов.

## VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы

### 1) Плетцер Алина Станиславовна

Направление деятельности: 2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участков

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-55-2-3800

Дата выдачи квалификационного аттестата: 21.07.2014

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 21.07.2029

### 2) Костин Александр Викторович

Направление деятельности: 2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-2-2-7963

Дата выдачи квалификационного аттестата: 01.02.2017

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 01.02.2027

### 3) Самоседкин Владимир Владимирович

Направление деятельности: 2.1.3. Конструктивные решения

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-25-2-8771

Дата выдачи квалификационного аттестата: 23.05.2017

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 23.05.2027

### 4) Олейник Татьяна Всеволодовна

Направление деятельности: 16. Системы электроснабжения

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-7-2-11736

Дата выдачи квалификационного аттестата: 04.03.2019

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 04.03.2029

### 5) Мосенков Александр Михайлович

Направление деятельности: 2.2. Теплогасоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-34-2-9037

Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.06.2017

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.06.2024

### 6) Изькина Валентина Владимировна

Направление деятельности: 17. Системы связи и сигнализации

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-56-17-11362

Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.10.2018

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.10.2023

### 7) Костин Александр Викторович

Направление деятельности: 2.1.4. Организация строительства

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-65-2-4047

Дата выдачи квалификационного аттестата: 08.09.2014

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 08.09.2029

### 8) Дробышевская Анастасия Сергеевна

Направление деятельности: 2.4.1. Охрана окружающей среды

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-18-2-8523

Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.04.2017

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.04.2027

### 9) Адаркина Наталья Валерьевна

Направление деятельности: 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-11-9-11846

Дата выдачи квалификационного аттестата: 01.04.2019



Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 01.04.2029

## 10) Савонов Олег Александрович

Направление деятельности: 10. Пожарная безопасность

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-17-10-13940

Дата выдачи квалификационного аттестата: 18.11.2020

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 18.11.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3D89C7140000000369F1  
Владелец Плетцер Алина Станиславовна  
Действителен с 21.10.2022 по 21.10.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 337B6FEB00010003A968  
Владелец Костин Александр Викторович  
Действителен с 28.11.2022 по 28.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3333827A00010003B043  
Владелец Самоседкин Владимир  
Владимирович  
Действителен с 30.11.2022 по 30.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17379A8D00000001E921  
Владелец Олейник Татьяна Всеволодовна  
Действителен с 28.12.2021 по 28.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3AC2311F00000001EAA2  
Владелец Мосенков Александр  
Михайлович  
Действителен с 28.12.2021 по 28.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1DEBFFB700000001E7BB  
Владелец Изыкина Валентина  
Владимировна  
Действителен с 28.12.2021 по 28.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17EF5DCA00000001DF80  
Владелец Дробышевская Анастасия  
Сергеевна  
Действителен с 27.12.2021 по 27.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 61781C0000000001E8F7  
Владелец Адаркина Наталья Валерьевна  
Действителен с 28.12.2021 по 28.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 13AD23F600010003AB00  
Владелец Савонов Олег Александрович  
Действителен с 29.11.2022 по 29.11.2023